


DV-5541-D

Razdelilna omarica TGD-S/FI VDE; 32A/5P 16A/5P 4x230V









Informacije Splošno		
Model	DV-5541-D	
EAN	5905191015541	
Oznaka serije izdelka	TD	
Tip konstrukcije	Stacionarna	
Proizvajalec	Proizvodno-trgovsko podjetje DOKTORVOLT®	
Tehnični podatki o ohišja		
Dimenzije ohišja	260x360x127mm	
Material ohišja	ABS / PC	
Odpornost proti UV	Da	
Brezhalogenski material (HALOGEN-FREE)	Da	
Mehanska odpornost	IK08	
Barva sprednje/zadnje plošče ohišja	Siva/črna	
Število modulov	12	
Stopnja zaščite	IP65	
Temperatura okolice pri namestitvi	-25 +60 °C	
Električni podatki		
Nazivna napetost	230V/380V	
Nazivna frekvenca	50 Hz	
Nazivni tok	40A	
Nazivni pogojni kratkostični tok	≤ 10 kA	
RDF	0,7	
Vtičnice		
230V, 16A	4	IP44, 1P+N+PE SCHUKO
CEE 230V, 16A	NE	-
CEE 400V, 16A	1	IP44, 3P+N+PE, 6h
CEE 400V, 32A	1	IP44, 3P+N+PE, 6h
CEE 400V, 63A	NE	-
CEE 400V, 125A	NE	-


ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl

Zaščitna oprema	DOKTORVOLT (VDE/CE)
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB) FID	40A 30mA Typ A 3P+N 10kA
1× kombinirano FID/zaščitno stikalo (RCBO	NE
2× inštalacijski odklopnik (MCB)	C 16A 1P 10kA
1× inštalacijski odklopnik (MCB)	C 16A 3P+N 10kA
1× inštalacijski odklopnik (MCB)	C 32A 3P+N 10kA
Dodatna oprema	
Priključni kabel	NE
Uvodnica	PG16
Ročaj	NE
Stojalo	NE, po naročilu
Montažni dodatki (za pritrditev)	DA
Notranje ožičenje razdelilne omarice	
Napajalni vodniki	Mehka žica H07V-K 2,5/4 mm² črna
Nevtralni vodniki (N)	Mehka žica H07V-K 2,5/4 mm², modre barve
Zaščitni vodniki (PE)	Mehka žica H07V-K 2,5/4 mm², rumeno-zelene barve
Norme in certifikati	
	PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

Vsaka naša električna razdelilna omarica je podvržena podrobnemu nadzoru kakovosti. Vsak izdelek je skrbno pregledan in izpolnjuje najvišje standarde, kar potrjuje priloženi CERTIFIKAT KAKOVOSTI z individualno serijsko številko.

ELEKTRO SHEMA ZA ELEKTRO OMARO DV-5541-D



ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58 kontakt@
doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl